

**MART AYI YÜZME HAVUZLARI
ANALİZ SONUÇLARI**

**YÜZME HAVUZLARININ TABİ
OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE**

EK1 KİMYASAL ÖZELLİKLER

PARAMETRE	SINIR DEĞERLER	
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor	1 mg/L	1,5 mg/L
Açık yüzme havuzu suyu serbest klor	1 mg/L	3 mg/L
Serbest klor	0,3 mg/L	0,6 mg/L

EK3 MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	SINIR DEĞERLER
Toplam Koloni(Jerm) Sayısı(TAMB)	200/ml
Toplam Koliform Bakteri	0/100ml
Escherichia Coli (E.COLİ)	0/100ml

*Yüzme Havuzları ile ilgili mevzuat bulunmadığında TC Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır.

NUMUNE BİLGİSİ	NUMUNE	KOLİFORM	E COLİ	TAMB	RAPOR NO	SERBEST KLOR	RAPOR NO
----------------	--------	----------	--------	------	----------	--------------	----------

NOVİTÖNE BİLGİSİ	BÖLGESİ	BAKTERİ	E. COLI	FAMİD	RAFOR NO	SERBEST KOLON	RAFOR NO
CRATOS HOTEL	GİRNE	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13016-23/2016	BULUNMADI	DLD 13024-31/2016
ACAPULCO HOTEL	GİRNE	0/100ML	0/100ML	0/ML	DLD 13016-23/2016	BULUNMADI	DLD 13024-31/2016
JASMINE COURT HOTEL	GİRNE	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13016-23/2016	0,6	DLD 13024-31/2016
MERİT PARK HOTEL	GİRNE	0/100ml	0/100ml	0/ML	DLD 13016-23/2016	1	DLD 13024-31/2016
MERİT CRYSTAL HOTEL	GİRNE	0/100ml	0/100ml	0/ML	DLD 13016-23/2016	BULUNMADI	DLD 13024-31/2016
THE SAVOY HOTEL	GİRNE	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13016-23/2016	BULUNMADI	DLD 13024-31/2016
KAYA ARTEMİS KAPALI HAVUZ SPA	MAGOSA	0/100ml	0/100ml	0/ML	DLD 13519-20/2016	1	DLD 13521-22/2016
NUHUN GEMİSİ KAPALI HAVUZ SPA	MAGOSA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13519-20/2016	0,3	DLD 13521-22/2016
THE VUNI PALACE	GİRNE	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13016-23/2016	0,6	DLD 13024-31/2016
DOME HOTEL	GİRNE	43/100ml	0/100ml	1000/ml	DLD 13016-23/2016	BULUNMADI	DLD 13024-31/2016
KAPLICA TURİZM HOTEL BÜYÜK H.	MAGOSA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12419-24/2016	3	DLD 12425-30/2016
KAPLICA TURİZM HOTEL KÜÇÜK H.	MAGOSA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12419-24/2016	4	DLD 12425-30/2016
KARPAZ GATE MARİNA	MAGOSA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12419-24/2016	2	DLD 12425-30/2016
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12236-40/2016	BULUNMADI	DLD 12241-45/2016
ATATÜRK YÜZME HAVUZU	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12236-40/2016	0.6	DLD 12241-45/2016
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİV.	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12236-40/2016	0.3	DLD 12241-45/2016
MERİT HOTEL	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12236-40/2016	BULUNMADI	DLD 12241-45/2016
CITY ROYAL HOTEL	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 12236-40/2016	2.0	DLD 12241-45/2016
CITY ROYAL HOTEL	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13894-99/2016	4.0	DLD 13900-05/2016

MERİT HOTEL	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13894-99/2016	2.0	DLD 13900-05/2016
GOLDEN TULİP HOTEL	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13894-99/2016	2.0	DLD 13900-05/2016
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13894-99/2016	BULUNMADI	DLD 13900-05/2016
ATATÜRK YÜZME HAVUZU	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13894-99/2016	1.0	DLD 13900-05/2016
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİV.	LEFKOŞA	0/100ml	0/100ml	0/ml	DLD 13894-99/2016	0.6	DLD 13900-05/2016