

**ŞUBAT AYI YÜZME HAVUZLARI
ANALİZ SONUÇLARI**

**YÜZME HAVUZLARININ TABİ
OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE**

EK1 KİMYASAL ÖZELLİKLER

PARAMETRE	SINIR DEĞERLER	
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor	1 mg/L	1,5 mg/L
Açık yüzme havuzu suyu serbest klor	1 mg/L	3 mg/L
Serbest klor	0,3 mg/L	0,6 mg/L

EK3 MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	SINIR DEĞERLER
Toplam Koloni(Jerm) Sayısı(TAMB)	200/ml
Toplam Koliform Bakteri	0/100ml
Escherichia Coli (E.COLİ)	0/100ml

*Yüzme Havuzları ile ilgili mevzuat bulunmadığında TC Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılmaktadır.

NUMUNE BİLGİSİ	NUMUNE	KOLİFORM	E COLİ	TAMB	BAĞIR NO	SERBEST KLOR	BAĞIR NO
----------------	--------	----------	--------	------	----------	--------------	----------

